



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Орган инспекции

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37, ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах

Фактический адрес: 393950 г. Моршанск Тамбовской области, ул. Заводская, 29а, тел: 8-475-33-4-39-81 E-mail: morshansk_cge@68.rosпотребнадзор.ru

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.710096

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах:

С.А. Климова

«26» апреля 2018г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний, измерений, полученных на объектах: артезианские скважины ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ», расположенные по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье.

№ 264.ГО.2

от «26» апреля 2018г.

Мною, заведующей ОСЭО, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах (далее Филиал) Ланкиной Натальей Максимовной в соответствии с заявлением директора ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ» Хозяинова А.А. (вх. № 241 от 13.03.2018 г.), идентификационный номер заявки 139.2.18 проведено рассмотрение и гигиеническая оценка соответствия результатов лабораторных исследований, испытаний, полученных на объектах: артезианская скважина № 4888 расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. Школьная д. 49, артезианская скважина № 1320, расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. Молодежная д. 5а, артезианская скважина № 4926 расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. 25 съезд КПСС д. 15 на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

На экспертизу представлены:

1. Заявление на оказание услуг № 241 от 13.03.2018 г.;
2. Акты отбора проб (образцов) № 300 от 09.04.2018 г, № 304 от 09.04.2018 г., № 318 от 10.04.2018 г.
3. Протоколы лабораторных исследований испытательного лабораторного центра (далее ИЛЦ) Филиала (номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510689):
 - № 1209 от 11.04.2018 г. - вода питьевая из артезианской скважины № 4888, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. Школьная д. 49.
 - № 1213 от 11.04.2018 г. - вода питьевая из артезианской скважины № 1320, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. Молодежная д. 5а.
 - № 1224 от 12.04.2018 г. - вода питьевая из артезианской скважины № 4926, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. 25 съезд КПСС д. 15.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача в г. Моршанске,

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	страница: 1
ЭЗ № 264.ГО.2 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию:	страниц 3

Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах № 4 от 16.06.2017 г. «О согласовании временных отклонений от гигиенических нормативов качества питьевой воды, подаваемой населению с.Устье, с.Н.Устье, с.Коршуновка, пос.Устьинский (МСО, СХТ), пос.Рыбхоз «Кашма», пос.Марусино, пос.Пригородный, пос.Молодежный, с.Алгасово Моршанского района Тамбовской области».

В ходе проведения гигиенической оценки установлено следующее:

В соответствии с заявлением № 241 на лабораторные исследования от 13.03.2018г., главным энергетиком ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ» Ширшовым И.М. с использованием необходимых технических средств произведён отбор проб (образцов). Пробы питьевой воды приняла и оформила акты отбора проб (образца) помощник врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах Котельникова С.Н. Отобранный образец опломбирован и вместе с актом отбора пробы (образца) передан в отделение кодирования для доставки проб в ИЛЦ Филиала.

Доставка пробы (образца) в ИЛЦ производилась автотранспортом, в условиях, исключающих возможность изменения свойств пробы (образца), способных повлиять на качество результатов исследования, проба (образец) доставлялась в контейнере, время доставки не более 2 часов после отбора пробы (образца). Информации по несоответствию и отклонению образца от требуемых условий при отборе и доставке не зафиксировано.

На гигиеническую оценку представлены следующие проведенные результаты лабораторных исследований и испытаний:

- в пробе воды питьевой из артезианской скважины № 4888, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Устье, ул.Школьная д.49:

микробиологические показатели:

-ОМЧ– 1 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл;

-ОКБ – не обнаружены, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл,

-ТКБ не обнаружены, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл,

-санитарно-химические показатели:

-цветность 6,70±2,01 градуса, при гигиеническом нормативе 20 (35)градусов,

-мутность 2,75±0,55 ЕМФ, при гигиеническом нормативе 2,6 (3,5) ЕМФ.

-водородный показатель 7,77±0,20 ед.рН, при гигиеническом нормативе 6-9 ед.рН,

-окисляемость перманганатная 2,36±0,47 мгО/дм³ при гигиеническом нормативе не более 5,0мгО/дм³,

-общая жесткость 4,38±0,66 °Ж, при гигиеническом нормативе 7 ° (10) Ж,

-общая минерализация (сухой остаток) 599,60±59,96 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 1000 мг/дм³,

-железо 0,34±0,08 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1) мг/дм³.

-ПАВ менее 0,015 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,5 мг/дм³,

-фенольный индекс менее 0,002 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 0,25 мг/дм³.

- в пробе воды питьевой из артезианской скважины № 1320, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Устье, ул.Молодежная д.5а:

микробиологические показатели:

-ОМЧ– 2 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл;

-ОКБ – не обнаружены, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл,

-ТКБ не обнаружены, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл,

-санитарно-химические показатели:

-цветность 7,16±2,15 градуса, при гигиеническом нормативе 20 (35)градусов,

-мутность 3,75±0,75 ЕМФ, при гигиеническом нормативе 2,6 (3,5) ЕМФ.

-водородный показатель 7,70±0,20 ед.рН, при гигиеническом нормативе 6-9 ед.рН,

-окисляемость перманганатная 2,28±0,46 мгО/дм³ при гигиеническом нормативе не более 5,0 мгО/дм³,

-общая жесткость 4,53±0,68 °Ж, при гигиеническом нормативе 7 ° (10) Ж,

-общая минерализация (сухой остаток) 568,20±56,82 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 1000 мг/дм³,

-железо 0,45±0,11 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1) мг/дм³.

-ПАВ менее 0,015 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,5 мг/дм³,

-фенольный индекс менее 0,002 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 0,25 мг/дм³.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	страница:2
ЗЗ № 264.ГО.2 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию:	страниц 3

-в пробе воды питьевой из артезианской скважины № 4926, расположенной по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, с.Устье, ул.25 съезд КПСС д.15:

микробиологические показатели:

- ОМЧ– 0 КОЕ/мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ/мл;
- ОКБ – не обнаружены, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл,
- ТКБ не обнаружены, при гигиеническом нормативе – отсутствие КОЕ в 100 мл,

санитарно-химические показатели:

- цветность $6,02 \pm 1,81$ градуса, при гигиеническом нормативе 20 (35) градусов,
- мутность $1,25 \pm 0,25$ ЕМФ, при гигиеническом нормативе 2,6 (3,5) ЕМФ.
- водородный показатель $7,61 \pm 0,20$ ед.рН, при гигиеническом нормативе 6-9 ед.рН,
- окисляемость перманганатная $2,28 \pm 0,46$ мгО/дм³ при гигиеническом нормативе не более 5,0 мгО/дм³,
- общая жесткость $5,55 \pm 0,83$ °Ж, при гигиеническом нормативе 7 ° (10) Ж,
- общая минерализация (сухой остаток) $770,80 \pm 77,08$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 1000 мг/дм³,
- железо $0,23 \pm 0,06$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,3 (1) мг/дм³.
- ПАВ менее 0,015 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 0,5 мг/дм³,
- фенольный индекс менее 0,002 мг/дм³, при гигиеническом нормативе 0,25 мг/дм³.

Выводы:

- в соответствии с п.4. ст.23 Федерального закона № 416-ФЗ от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» пробы питьевой воды из артезианских скважин № 4888, № 1320, № 4926 по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Эксперт предупрежден о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ

Заведующая ОСЭО, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области"
в городе Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском
районах

 Ланкина Н.М.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	страница:3
ЭЗ № 264.ГО.2 Подпись лица, уполномоченного на инспекцию:	страниц 3